

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Красновишерскому муниципальному району 10 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому
округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому
муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина 38. тел. 8-342-43-3-02-88

Предписание № 1 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Уральский промышленный техникум"
г. Красновишерска Пермского края

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому муниципальному району 10 ОНПР по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю № 1 от "09" января 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 24 января 2019 года; с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 08 февраля 2019 года проведена плановая проверка заместителем главного государственного инспектора Соликамского городского округа, Соликамского, Красновишерского и Чердынского муниципальных районов по пожарному надзору Гришиным Андреем Владимировичем, государственным инспектором Соликамского городского округа, Соликамского, Красновишерского и Чердынского муниципальных районов по пожарному надзору Крепчук Русланом Александровичем здания и территории Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Уральский промышленный техникум" г. Красновишерска Пермского края, расположенного по адресу: г. Красновишерск, ул. Держинского, 23. Целью проверки являлся контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год. При проведении проверки присутствовал Швецов Александр Петрович - директор КГА ПОУ "Уральский промышленный техникум" г. Красновишерска Пермского края.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ пр ед пи са	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-
---------------	--	--	--	--

ни я				полнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании неисправна система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (отсутствует звуковой сигнал при срабатывании АПС)	ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1 табл. А1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 табл. 2 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	03.02.2020	
2.	не представлены документы, подтверждающие показатели пожарной опасности материалов, использованных для отделки пола и стен на путях эвакуации на первом этаже здания техникума	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	03.02.2020	
3.	не представлены документы, подтверждающие показатели пожарной опасности материалов, использованных для отделки пола и стен на путях эвакуации на втором этаже здания техникума	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	03.02.2020	
4.	не представлены документы, подтверждающие показатели пожарной опасности материалов, использованных для отделки пола и стен на путях эвакуации на третьем этаже здания техникума	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	03.02.2020	

<p>5. не представлены документы, подтверждающие показатели пожарной опасности материалов, использованных для отделки стен и пола на путях эвакуации лестничных клеток между первым и вторым этажами здания техникума;</p>	<p>ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>03.02.2020</p>	
<p>6. не представлены документы, подтверждающие показатели пожарной опасности материалов, использованных для отделки стен и пола на путях эвакуации лестничных клеток между вторым и третьим этажами здания техникума;</p>	<p>ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>03.02.2020</p>	
<p>7. помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения общежития на 3 этаже не отделены от помещений техникума на 1 и 2 этажах).</p>	<p>ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.3 и 5.2.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	<p>03.02.2020</p>	
<p>8. представленная декларация пожарной безопасности не зарегистрирована в установленном порядке, а также не соответствует содержанию раздела № 3 декларации.</p>	<p>ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. 1 и 2 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»</p>	<p>03.02.2020</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,

должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

Заместитель начальника отдела – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому муниципальному району 10 ОНПР по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю старший лейтенант внутренней службы Гришин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

“ 08 ” февраля 20 19 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор КГА ПОУ

"Уральский промышленный техникум"

г. Красновишерска Пермского края Швецов А.П.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ ” 20 г.